平成27年度

採水場所:もみじ平水源 検査項目		採水月 / 水道法による基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	100 コ/ml 以下				36								
2	大腸菌	不検出				検出								
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l 以下				<0.0003								
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l 以下				<0.00005								
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l 以下				<0.001								
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l 以下				<0.001								
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l 以下				<0.001								
8	六価クロム化合物	0.05 mg/l 以下				<0.001								
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l 以下				<0.004								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l 以下				<0.001								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l 以下				<0.1								
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l 以下				0.06								
13	ほう素及びその化合物	1.0 mg/l 以下				<0.01								
14	四塩化炭素	0.002 mg/l 以下				<0.0002								
15	1,4－ジオキサン	0.05 mg/l 以下				<0.005								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l 以下				<0.002								
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l 以下				<0.001								
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l 以下				<0.001								
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l 以下				<0.001								
20	ベンゼン	0.01 mg/l 以下				<0.001								
21	塩素酸	0.6 mg/l 以下												
22	クロロ酢酸	0.02 mg/l 以下												
23	クロロホルム	0.06 mg/l 以下												
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l 以下												
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l 以下												
26	臭素酸	0.01 mg/l 以下												
27	総トリハロメタン	0.1 mg/l 以下												
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l 以下												
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l 以下												
30	ブロモホルム	0.09 mg/l 以下												
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l 以下												
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l 以下				<0.01								
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l 以下				0.065								
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l 以下				0.019								
35	銅及びその化合物	1.0 mg/l 以下				0.002								
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l 以下				0.98								
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l 以下				0.002								
38	塩化物イオン	200 mg/l 以下				0.7								
39	カルシウム. マグネシウム等	300 mg/l 以下				2.9								
40	蒸発残留物	500 mg/l 以下				<50								
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l 以下				<0.02								
42	ジェオスミン	0.00001 mg/l 以下				<0.000001								
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l 以下				<0.000001								
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l 以下				<0.005								
45	フェノール類	0.005 mg/l 以下				<0.0005								
46	有機物等(TOC)	3 mg/l 以下				0.9								
47	ｐＨ値	5.8-8.6				6.8								
48	味	異常でないこと				異常なし								
49	臭気	異常でないこと				異常なし								
50	色度	5 度 以 下				4								
51	濁度	2 度 以 下				1.1								