平成27年度

| | 採水場所:下半堀地区配水<br>検　査　項　目 | 採水月<br>水道法による基準 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一　般　細　菌 | 100　コ/ml 以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 大　腸　菌 | 不　検　出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003　mg/l 以下 | | | <0.0003 | | | | | | | | | |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/l 以下 | | | <0.00005 | | | | | | | | | |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01　mg/l 以下 | | | <0.001 | | | | | | | | | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01　mg/l 以下 | | | <0.001 | | | | | | | | | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01　mg/l 以下 | | | <0.001 | | | | | | | | | |
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.05　mg/l 以下 | | | <0.001 | | | | | | | | | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04　mg/l 以下 | | | <0.004 | | | <0.004 | | | <0.004 | | | <0.004 |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01　mg/l 以下 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10　mg/l 以下 | | | <0.1 | | | | | | | | | |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8　mg/l 以下 | | | 0.10 | | | | | | | | | |
| 13 | ほう素及びその化合物 | 1.0　mg/l 以下 | | | <0.01 | | | | | | | | | |
| 14 | 四 塩 化 炭 素 | 0.002 mg/l 以下 | | | <0.0002 | | | | | | | | | |
| 15 | 1,4－ジオキサン | 0.05　mg/l 以下 | | | <0.005 | | | | | | | | | |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04　mg/l 以下 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 |
| 17 | ジクロロメタン | 0.02　mg/l 以下 | | | <0.001 | | | | | | | | | |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01　mg/l 以下 | | | <0.001 | | | | | | | | | |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01　mg/l 以下 | | | <0.001 | | | | | | | | | |
| 20 | ベ ン ゼ ン | 0.01　mg/l 以下 | | | <0.001 | | | | | | | | | |
| 21 | 塩素酸 | 0.6　mg/l 以下 | | | <0.05 | | | 0.12 | | | <0.05 | | | <0.05 |
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02　mg/l 以下 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 |
| 23 | ク ロ ロ ホ ル ム | 0.06　mg/l 以下 | | | 0.010 | | | 0.0097 | | | 0.0078 | | | 0.0067 |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03　mg/l 以下 | | | <0.003 | | | <0.003 | | | <0.003 | | | 0.004 |
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1　mg/l 以下 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 |
| 26 | 臭 素 酸 | 0.01　mg/l 以下 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 |
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1　mg/l 以下 | | | 0.010 | | | 0.011 | | | 0.008 | | | 0.007 |
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03　mg/l 以下 | | | 0.008 | | | 0.007 | | | 0.006 | | | 0.005 |
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03　mg/l 以下 | | | <0.001 | | | 0.0012 | | | <0.001 | | | <0.001 |
| 30 | ブ ロ モ ホ ル ム | 0.09　mg/l 以下 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 |
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08　mg/l 以下 | | | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0　mg/l 以下 | | | <0.01 | | | | | | | | | |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2　mg/l 以下 | | | <0.01 | | | | | | | | | |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3　mg/l 以下 | | | <0.01 | | | | | | | | | |
| 35 | 銅及びその化合物 | 1.0　mg/l 以下 | | | 0.004 | | | | | | | | | |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200　mg/l 以下 | | | 1.9 | | | | | | | | | |
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05　mg/l 以下 | | | <0.001 | | | | | | | | | |
| 38 | 塩化物イオン | 200　mg/l 以下 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 1.0 |
| 39 | カルシウム. マグネシウム等 | 300　mg/l 以下 | | | 4.7 | | | | | | | | | |
| 40 | 蒸 発 残 留 物 | 500　mg/l 以下 | | | <50 | | | | | | | | | |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2　mg/l 以下 | | | <0.02 | | | | | | | | | |
| 42 | ジ ェ オ ス ミ ン | 0.00001 mg/l 以下 | | | <0.000001 | | | | | | | | | |
| 43 | 2－メチルイソボルネオール | 0.00001 mg/l 以下 | | | <0.000001 | | | | | | | | | |
| 44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.02　mg/l 以下 | | | <0.005 | | | | | | | | | |
| 45 | フ ェ ノ ー ル 類 | 0.005　mg/l 以下 | | | <0.0005 | | | | | | | | | |
| 46 | 有機物等(TOC) | 3　mg/l 以下 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 0.4 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 |
| 47 | ｐ Ｈ 値 | 5.8-8.6 | 7.0 | 7.0 | 7.1 | 7.0 | 6.8 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| 48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 49 | 臭　気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 50 | 色　度 | 5 度 以 下 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| 51 | 濁　度 | 2 度 以 下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |