平成27年度

採水場所:授産所 検査項目		採水月 / 水道法による基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	100 コ/ml 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l 以下					<0.0003							
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l 以下					<0.00005							
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l 以下					<0.001							
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l 以下					<0.001							
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l 以下					<0.001							
8	六価クロム化合物	0.05 mg/l 以下					<0.001							
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l 以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l 以下					<0.1							
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l 以下					<0.05							
13	ほう素及びその化合物	1.0 mg/l 以下					<0.01							
14	四塩化炭素	0.002 mg/l 以下					<0.0002							
15	1,4－ジオキサン	0.05 mg/l 以下					<0.005							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l 以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l 以下					<0.001							
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l 以下					<0.001							
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l 以下					<0.001							
20	ベンゼン	0.01 mg/l 以下					<0.001							
21	塩素酸	0.6 mg/l 以下		0.09			0.24			0.18			0.13	
22	クロロ酢酸	0.02 mg/l 以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
23	クロロホルム	0.06 mg/l 以下		0.015			0.023			0.015			0.0081	
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l 以下		0.009			<0.003			<0.003			0.007	
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
26	臭素酸	0.01 mg/l 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
27	総トリハロメタン	0.1 mg/l 以下		0.015			0.023			0.015			0.008	
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l 以下		0.010			0.017			0.009			0.006	
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
30	ブロモホルム	0.09 mg/l 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l 以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l 以下					<0.01							
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l 以下					<0.01							
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l 以下					<0.01							
35	銅及びその化合物	1.0 mg/l 以下					0.002							
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l 以下					3.0							
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l 以下					0.003							
38	塩化物イオン	200 mg/l 以下	1.0	1.0	1.4	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.0
39	カルシウム. マグネシウム等	300 mg/l 以下					6.2							
40	蒸発残留物	500 mg/l 以下					<50							
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l 以下					<0.02							
42	ジェオスミン	0.00001 mg/l 以下					<0.000001							
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l 以下					<0.000001							
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l 以下					<0.005							
45	フェノール類	0.005 mg/l 以下					<0.0005							
46	有機物等(TOC)	3 mg/l 以下	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4
47	pH値	5.8-8.6	7.0	7.2	7.2	7.1	7.0	7.2	7.3	7.2	7.2	7.1	7.0	7.1
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5 度 以 下	1	<1	<1	1	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1	1
51	濁度	2 度 以 下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1