平成27年度

採水場所:宗連沢取水地 検　査　項　目		採水月 水道法による基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一　般　細　菌	100　コ/ml 以下				29								
2	大　腸　菌	不　検　出				検出								
3	カドミウム及びその化合物	0.003　mg/l 以下				<0.0003								
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l 以下				<0.00005								
5	セレン及びその化合物	0.01　mg/l 以下				<0.001								
6	鉛及びその化合物	0.01　mg/l 以下				<0.001								
7	ヒ素及びその化合物	0.01　mg/l 以下				<0.001								
8	六価クロム化合物	0.05　mg/l 以下				<0.001								
9	亜硝酸態窒素	0.04　mg/l 以下				<0.004								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01　mg/l 以下				<0.001								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10　mg/l 以下				<0.1								
12	フッ素及びその化合物	0.8　mg/l 以下				0.06								
13	ほう素及びその化合物	1.0　mg/l 以下				<0.01								
14	四 塩 化 炭 素	0.002 mg/l 以下				<0.0002								
15	1,4－ジオキサン	0.05　mg/l 以下				<0.005								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04　mg/l 以下				<0.002								
17	ジクロロメタン	0.02　mg/l 以下				<0.001								
18	テトラクロロエチレン	0.01　mg/l 以下				<0.001								
19	トリクロロエチレン	0.01　mg/l 以下				<0.001								
20	ベ ン ゼ ン	0.01　mg/l 以下				<0.001								
21	塩素酸	0.6　mg/l 以下												
22	クロロ酢酸	0.02　mg/l 以下												
23	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06　mg/l 以下												
24	ジクロロ酢酸	0.03　mg/l 以下												
25	ジブロモクロロメタン	0.1　mg/l 以下												
26	臭 素 酸	0.01　mg/l 以下												
27	総トリハロメタン	0.1　mg/l 以下												
28	トリクロロ酢酸	0.03　mg/l 以下												
29	ブロモジクロロメタン	0.03　mg/l 以下												
30	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09　mg/l 以下												
31	ホルムアルデヒド	0.08　mg/l 以下												
32	亜鉛及びその化合物	1.0　mg/l 以下				<0.01								
33	アルミニウム及びその化合物	0.2　mg/l 以下				0.026								
34	鉄及びその化合物	0.3　mg/l 以下				0.027								
35	銅及びその化合物	1.0　mg/l 以下				<0.001								
36	ナトリウム及びその化合物	200　mg/l 以下				1.9								
37	マンガン及びその化合物	0.05　mg/l 以下				0.002								
38	塩化物イオン	200　mg/l 以下				0.8								
39	カルシウム. マグネシウム等	300　mg/l 以下				13								
40	蒸 発 残 留 物	500　mg/l 以下				<50								
41	陰イオン界面活性剤	0.2　mg/l 以下				<0.02								
42	ジ ェ オ ス ミ ン	0.00001 mg/l 以下				<0.000001								
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l 以下				<0.000001								
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02　mg/l 以下				<0.005								
45	フ ェ ノ ー ル 類	0.005　mg/l 以下				<0.0005								
46	有機物等(TOC)	3　mg/l 以下				0.4								
47	ｐ Ｈ 値	5.8-8.6				7.4								
48	味	異常でないこと				異常なし								
49	臭　気	異常でないこと				異常なし								
50	色　度	5 度 以 下				2								
51	濁　度	2 度 以 下				0.3								