平成27年度

採水場所:昼神公園 検査項目		採水月 / 水道法による基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	100 コ/ml 以下	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l 以下			<0.0003									
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l 以下			<0.00005									
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l 以下			<0.001									
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l 以下			<0.001									
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l 以下			<0.001									
8	六価クロム化合物	0.05 mg/l 以下			<0.001									
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l 以下			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l 以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l 以下			0.2									
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l 以下			0.06									
13	ほう素及びその化合物	1.0 mg/l 以下			<0.01									
14	四塩化炭素	0.002 mg/l 以下			<0.0002									
15	1,4－ジオキサン	0.05 mg/l 以下			<0.005									
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l 以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l 以下			<0.001									
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l 以下			<0.001									
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l 以下			<0.001									
20	ベンゼン	0.01 mg/l 以下			<0.001									
21	塩素酸	0.6 mg/l 以下			0.08			0.05			<0.05			<0.05
22	クロロ酢酸	0.02 mg/l 以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002
23	クロロホルム	0.06 mg/l 以下			0.015			0.013			0.011			0.011
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l 以下			0.004			0.003			<0.003			0.004
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l 以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
26	臭素酸	0.01 mg/l 以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
27	総トリハロメタン	0.1 mg/l 以下			0.015			0.013			0.011			0.011
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l 以下			0.007			0.006			0.006			0.006
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l 以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
30	ブロモホルム	0.09 mg/l 以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l 以下			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l 以下			<0.01									
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l 以下			0.11									
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l 以下			<0.01									
35	銅及びその化合物	1.0 mg/l 以下			0.004									
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l 以下			3.8									
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l 以下			<0.001									
38	塩化物イオン	200 mg/l 以下	3.1	3.5	3.1	3.7	3.3	3.3	3.0	3.4	2.9	3.3	3.0	3.2
39	カルシウム. マグネシウム等	300 mg/l 以下			15									
40	蒸発残留物	500 mg/l 以下			<50									
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l 以下			<0.02									
42	ジェオスミン	0.00001 mg/l 以下			<0.000001	<0.000001	<0.000001							
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l 以下			<0.000001	<0.000001	<0.000001							
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l 以下			<0.005									
45	フェノール類	0.005 mg/l 以下			<0.0005									
46	有機物等(TOC)	3 mg/l 以下	0.6	0.4	0.6	0.5	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	<0.3	0.5	0.4
47	ｐＨ値	5.8-8.6	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.3	7.4	7.3	7.3	7.2	7.1	7.3
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5 度 以 下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
51	濁度	2 度 以 下	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1